

**杭州临安水务有限公司 2026 年度倒流防止器、减压
阀等设施设备采购项目
补充文件**

各投标人：

本招标补充文件是招标人对有关招标事宜的补充说明，请各投标人对照招标文件仔细阅读。凡招标文件与本补充文件有矛盾之处，均以本补充文件为准，招标文件中其他内容不变。

一、项目基本情况

项目编号：SW-1HZB2601018

项目名称：杭州临安水务有限公司 2026 年度倒流防止器、减压阀等
设施设备采购项目

首次公告时间：2026 年 1 月 26 日

二、答疑部分

问题 1：招标文件第 62 页中线蝶阀(不锈钢)技术要求 2.2 阀体与 2.3 阀板(蝶板)阀板材料要求存在冲突，请明确阀板材料为不锈钢 CF8 还是球墨铸铁；

答复：阀板材料以招标文件 p62 中 2.2 阀体要求为准。

问题 2：为了更好地适配采购清单的产品，请提供防滴水阀及防滴水阀无阀芯的示意图。

答复：参考示意图如下



加密防滴水阀



三、更正内容

更正项 1: 招标文件 P72 第三章用户需求及技术要求中伸缩十字过滤器技术要求 3.9.3 投标人应根据招标文件中防腐要求提供省级（含）以上第三方单位检测并提供报告，供水设备上用还需提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证明，如果投标人未提供的，按照废标处理。**修改为：“▲3.9.3 投标人应根据招标文件中防腐要求提供省级（含）以上第三方单位检测并提供报告，供水设备上用还需提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证明，如果投标人未提供的，按照废标处理。”**

更正项 2: 删除招标文件 P62 中线蝶阀（不锈钢）技术要求中的“2.3 阀板（蝶板）：2.3.1 阀板材料要求采用球墨铸铁（QT450—10 或力学性能更高的材料）。球铁材料必须提供物理、化学及金相检测报告。2.3.2 阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的 1.5 倍最大压差的负荷。”内容。

四、联系方式

招 标 人：杭州临安水务有限公司

地 址：浙江省杭州市临安区锦城街道沙地路 131 号

联 系 人：洪周超

电 话：0571-61076886

招标代理：中冠工程管理咨询有限公司

地 址：杭州市钱塘区义蓬街道义蓬路 114 号农商银行 3 楼

联 系 人：叶素秀

电 话：15957102911

电子邮件：1157082102@qq.com

杭州临安水务有限公司

2026年2月 日